

EU-Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity Déclaration UE de Conformité

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, die grundlegenden Anforderungen der angegebenen Richtlinie(n) erfüllen und basierend auf den aufgeführten Norm(en) bewertet wurden.

We declare under our sole responsibility that the products to which the present declaration relates comply with the essential requirements of the given directive(s) and have been evaluated on the basis of the listed standard(s).

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les produits auxquels se réfère la présente déclaration sont conformes aux exigences essentielles de la directive/ des directives mentionnée(s) et ont été évalués sur la base de la norme/ des normes listée(s).

Hersteller

Manufacturer
Fabricant Baumer Electric AG

Bezeichnung

Description
Description Elektronische Druckmesstechnik
Electronique mesure de pression

Typ(en) / Type(s) /Type(s)

PBMR 2xxxxxAizzxx2x1005
PBMR 2xxxxxAizzxx2x1005 Sxx
PBMR 2xxxxxAizzxx2x1005 Cxx
PBMR 2xxxxxAuzzxx2x1005
PBMR 2xxxxxAuzzxx2x1005 Sxx
PBMR 2xxxxxAuzzxx2x1005 Cxx

i = 0, 1

u = 2, 3, 4, 5, 7

x = beliebige Zahl oder Buchstabe / any figure or letter / n'importe quel nombre ou lettre

zz = 14, 44

PELV Anforderungen gemäss EN 60204-1: 0VDC (GND) soll an einem Punkt im System mit Schutz Erde verbunden werden.
PELV requirements according to EN 60204-1: 0 VDC (GND) is to be connected at one point in the system with protective earth.
Exigences TBTP selon la norme EN 60204-1: 0 VDC (GND) doit être connecté à un point dans le système avec le conducteur de protection.

Richtlinie(n) 2014/30/EU, 2011/65/EU

Directive(s)

Directive(s)

Norm(en)

Standard(s) EN 50121-3-2:2006, EN 50581:2012

Norme(s) EN 50155:2007+Corr.:2010

Abs./Sec. 12.2.3, 12.2.4 - 12.2.6, 12.2.7 -12.2.9, 12.2.11, 12.2.12, 12.2.14

Ort und Datum Frauenfeld, 28.10.2016

Place and date

Lieu et date

Unterschrift/Name/Funktion

Signature/name/function

Signature/nom/fonction

Christoph Kluser

Head of Product Segment

Sensor Solutions